

# 江苏省安全生产委员会办公室文件

苏安办〔2015〕68号

## 关于转发危险化学品企业 和油气输送管道检查表的通知

各市安全生产委员会：

现将《国务院安委会办公室关于重点做好危险化学品等安全生产检查和督查的通知》（安办函〔2015〕107号）转发各地，请各地落实《省安委会关于全面开展安全生产大检查深化打非治违和专项整治行动的通知》（苏安〔2015〕33号）和《关于印发深入开展危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治工作方案的通知》（苏安〔2015〕37号）的工作部署时，按要求组织对所有危险化学品生产经营单位、油气输送管道进行全面排查，并参照国务院督查组的检查要求，结合本地实际情况，突出重点企业进行抽查，对照附表内容，逐项对表检查，确保安全生产大检查和危

险化学品、易燃易爆品安全专项整治取得实效。

附件：《国务院安委会办公室关于重点做好危险化学品等安  
全生产检查和督查的通知》（安办函〔2015〕107号）

江苏省安全生产委员会办公室

2015年9月6日

---

江苏省安全生产委员会办公室

2015年9月6日印发

---

# 国务院安全生产委员会办公室

安办函〔2015〕107号

## 国务院安委会办公室关于重点做好 危险化学品等安全生产检查和督查的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会，  
国务院各督查组：

遵照国务院领导同志重要指示，全国安全生产大检查和综合督查要把危险化学品行业领域作为重中之重。各地区要认真贯彻落实《国务院安委会关于全面开展安全生产大检查深化“打非治违”和专项整治工作的通知》（安委明电〔2015〕2号）、《国务院安委会关于深入开展危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治的紧急通知》（安委明电〔2015〕3号）部署，以附件内容为重点，对所有危险化学品生产经营单位、油气输送管道进行全面排查。国务院各督查组要突出危险化学品生产经营单位、油气输送管道进行重点抽查，按照附表内容，逐项对表检查，确保实效。

- 附件：1. 危险化学品企业检查表  
2. 油气输送管道检查表

国务院安委会办公室

2015年8月21日

## 危化品企业检查表

检查人员		检查时间	
企业名称		企业负责人	
地 址		联系电话	
序号	检查内容	检查结果	
1	安全生产许可证照是否齐全。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
2	是否制定了职责明晰的安全生产责任制。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
3	是否按照有关规定设立了安全生产管理机构并配备了合格的专职安全生产管理人员。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
4	操作人员是否进行岗前培训且持证上岗。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
5	安全生产规章制度，尤其是隐患排查治理、重大危险源管理、变更管理、承包商管理、动火作业、进入受限空间作业等制度是否健全有效。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
6	是否定期进行了隐患排查。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
7	重大隐患治理“五到位”是否落实。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
8	是否对重大危险源进行了辨识、评估、备案，并建立了重大危险源档案。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
9	重大危险源的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
10	重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施是否设置紧急切断设施。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
11	液氯、液氨等有毒物料及硝酸铵等爆炸性物质储存区域与易燃易爆介质间距是否符合安全要求。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
12	液氯、液氨等有毒物料及爆炸性物质储存区域与周边学校、医院等人口密集的间距是否符合安全要求。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
13	是否对承包商的资质进行了审核。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
14	承包商人员是否接受了培训教育。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
15	特殊作业许可证办理是否规范。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
16	动火作业是否按规定检测了可燃气体浓度。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>

17	进入受限空间作业是否按规定检测了可燃气体浓度、有毒气体浓度和氧含量。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
18	生产装置和储存设施的报警系统、联锁系统是否正常投用。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
19	生产装置和储存设施联锁摘除和恢复是否办理审批。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
20	是否落实了油气罐区防火防爆十条规定。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
21	安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
22	是否定期进行应急救援预案演练,应急救援器材台账、消防设施是否按照规定配备并处于完好状态。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
23	是否吸取了同行业事故教训。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
24	地方是否对所有带储存的危化品经营企业进行了检查。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
25	道路危险货物运输安全管理和港口危险货物安全管理部门是否明确、管理职责是否清晰。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
26	道路货物运输站(场)和港口危险货物装卸、储存、装卸等作业区域与周边建构筑物的安全距离,是否符合规范要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
27	道路货物运输站(场)和港口内危险货物运行单位的安全管理是否符合《道路货物运输及站场管理规定》、《港口危险货物安全管理规定》等国家法律法规的要求。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
28	道路货物运输站(场)和港口危险货物储存区域是否存在超量储存和相互禁忌的危险货物混存的情况。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
29	道路货物运输站(场)和港口内危险货物运行单位是否制定了应急预案,是否能与相关联单位和地方政府应急预案联动。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
30	道路货物运输站(场)和港口是否存在随意改变货运站和危险货物储存、装卸区域用途和服务功能的情况。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

注：此表为必查项，各组可根据具体情况适度增加

## 油气输送管道检查表

检查人员		检查时间	
企业名称		企业负责人	
地 址		联系电话	
序号	检查内容	检查结果	
1	是否组织对新《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》进行宣贯。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
2	是否组织学习了全国油气输送管道隐患整治攻坚战动员部署视频会议和《国务院安全生产委员会关于深入开展油气输送管道隐患整治攻坚战的通知》（安委〔2014〕7号）精神并按要求开展工作。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
3	是否按照《国务院安全生产委员会关于印发〈油气输送管道保护和安全监管职责分工〉和〈2015年油气输送管道隐患整治攻坚战工作要点〉的通知》（安委〔2015〕4号）的要求，明确各部门职责分工，并按照2015年油气输送管道隐患整治攻坚战工作要点开展相关工作。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
4	油气输送管道安全隐患整改工作领导机制建立及运行情况。油气输送管道隐患整改进展情况。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
5	管道隐患是否已按有关法规、要求进行识别、分类，对隐患登记造册并做到了整治计划、责任、资金、时限、预案“五落实”。企业需要政府协调解决的隐患是否及时上报地方政府主管部门。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
6	管道企业是否按要求及时向县级以上主管部门报备油气输送管道竣工测量图。县级以上主管部门是否按要求将管道竣工测量图分送本级人民政府规划、建设、国土资源、铁路、交通、水利、公安、安全监管等部门和有关军事机关。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
7	管道企业所辖管道是否具备实时泄漏监测系统。是否建立了管道防腐蚀管理、第三方施工监管、管道维修、管道检测等管道技术管理档案。日常巡检、管道巡护、检维修、维护保养记录是否详细完整。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
8	管道企业是否定期开展管道高后果区风险识别，针对高后果区采取哪些防范措施。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
9	管道企业特种作业人员是否取得相应资格并做到了持证上岗。操作人员是否进行岗前培训且合格。动火作业、进入受限空间作业等特殊作业许可证办理是否规范。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
10	管道企业是否编制管道应急救援预案，应急预案是否上报有关地方政府管道保护主管部门。地方政府是否编制各级管道应急救援预案，是否进行应急培训并定期开展企地联合应急演练。应急救援物资、人员是否按照规定配备，应急设备是否完好可用。	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>

注：此表为必查项，各组可根据具体情况适度增加